注：此图不按比例，除本另有规定。2012版



井道立剖面图 (Y-Y)



井道顶层布置图



底坑平面图



① 按钮和显示

层门图 (顶层K向)

控制柜需客户根据现场实际情况进行深放
距离主机不得超过5米
验收需客户自理
电缆线需非标加长



吊钩详图(H)

楼层数	楼层间距



井道平面图

注：图中所示楼纵偏位置仅为示意，不作为生产依据



① 按钮和显示
② 消防开关（若有消防功能），仅基站设置，其余层无此留孔
③ 基站盒
④ 建议用户采用内径Φ30mm的PVC管预留召唤走线通孔)

层门图 (所有层)

业主和土建承包商应完成的工作

1 本图井道为混凝土结构，混凝土墙应坚固结实，其耐压强度不低于24MPa，预埋件由用户自理或可用圈梁代替。
2 图中井道尺寸是铅垂法测定的最小净空尺寸，允许偏差为：0～+25mm
3 楼层最小距离2.8米，当小于2.8米时应预先与生产厂家沟通。
4 井道下部应设置底坑，除缓冲器座、导轨座以及排水装置外，底坑的底部应光滑平整，底坑不得作为积水坑使用。在导轨、缓冲器、栅栏等安装竣工后，底坑不得渗水或漏水。
5 井道应设置永久性的电器照明装置，即使在所有缓冲器、栅栏等安装竣工后，底坑不得渗水或漏水。在轿顶面以上和底坑地面以上1米处的照度均至少为50Lx。照明应这样设置：距井道最高和最低点0.5米以内各设置一灯，再设置中间灯。
6 本图适用于额定载荷400kg,曳引比2：1的别墅电梯。

技术参数	
电梯型号	TZJW
额定载重量 (kg)	320
额定速度 (m/s)	0.4
曳引比	2:1
控制方式	微机
曳引机型号	
电动机额定功率 (kW)	0.78
开门方式	中分式
最小楼层间距 (m)	2.8
额定电流 (A)	7.3
启动电流 (A)	14.6
动力电源 (V/Hz)	AC 380/50(220/50) (三相五线制)
照明及信号电源 (V/Hz)	AC 220/50

用户签字盖章处

日期

轿厢净尺寸	1000 (宽) ×1000 (深) ×2200 (高)
净开门尺寸	700 (宽) ×2000 (高)

更改栏			支反力(kN)	
姓名	日期	更改情况/更改文件号	R1=	40
			R2=	30
			R3=	12
			R4=	10
			R5=	10
			RR=	15

西尼电梯(杭州)有限公司

土建编号	
项目名称	

注释：(供土建设计人员填写)	合同号		日期	
1. 请土建承包商保证井道垂直度	设计		标审	
	校审		批准	
	确定		页号1 共1页	授权: XP